

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО**  
(наименование территориального органа МЧС России)

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28 т.8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3 -17-03 ф.8 (34922) 3-14-16 E-mail:  
gpn\_yamal@mail.ru; ongc@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Приуральский район  
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО- Аксарка (городская)**

(наименование органа государственного надзора)

Приуральский район с. Аксарка пер. Овражный, 10, тел. (34993)22354, E-mail: gpn\_aksarka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная Школа детский сад п. Горноknязевск*

*Директору МОУ Школа п. Горноknязевск Марчишиной Г.И.*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Васянин И.А.* по МО Приуральский район № 9

(наименование органа ГИИ)

от « 30 » января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 12 » февраля 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 12 » февраля 2018 г.

проведена проверка

*Начальник ОНД и ПР по МО Приуральский район УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО*

*Васянин Игорь Анатольевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная Школа детский сад п. Горноknязевск  
(МОУ ШКОЛА ДЕТСКИЙ САД П. ГОРНОKNЯЗЕВСК) , п. Горноknязевск, ул. Северная 3*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МОУ Школа п. Горноknязевск Марчишиной Г.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:

| №<br>Предписания | Вид нарушений требований по-<br>жарной безопасности с указани-<br>ем мероприятия по его устране-<br>нию и конкретного места выяв-<br>ленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и<br>наименование норма-<br>тивного правового акта<br>Российской Федерации и<br>(или) нормативного до- | Срок устране-<br>ния наруше-<br>ния требова-<br>ния пожарной<br>безопасности | Отметка (под-<br>пись) о вы-<br>полнении<br>(указывается<br>только вы- |
|------------------|--|---|--|--|
|------------------|--|---|--|--|

|    |   | кумента по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |            | полнение) |
|----|---|--|------------|-----------|
| 1. | 2.  | 3.   | 4.         | 5.        |
| 1  | На объекте защиты отсутствуют (не предъявлены) документы подтверждающие выполнение баннера, размещенного на фасаде здания, из негорючих или трудногорючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 40(1))   | Правила противопожарного режима в РФ : п. 40(1)                      | 31.05.2018 |           |
| 2  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (неисправности установок, систем противопожарной защиты объекта).     | Правила противопожарного режима в РФ : п. 64                         | 31.05.2018 |           |
| 3  | На объекте защиты эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (неисправны светильник аварийного освещения на кухне, в коридоре детского сада).  | Правила противопожарного режима в РФ : п. 43                         | 31.05.2018 |           |
| 4  | На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности не реже 1 раза в год. (деревянная отделка стен спорт зала – последний Протокол № 64 ОДК/2016г.). | Правила противопожарного режима в РФ : п. 21                         | 31.05.2018 |           |
| 5  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки сгораемых конструкций чердака здания. (Заключен договор № 13-03д/18).  | Правила противопожарного режима в РФ : п. 21                         | 31.05.2018 |           |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.